

# ZA VOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ

GOSPOSVETSKA ULICA 12, 4000 KRANJ

tel: 04 2017 100 fax: 04 2017 113

---

## POROČILO O KVALITETI PITNE VODE IZ VODOVODOV V UPRAVLJANJU INFRASTRUKTURE BLED D.O.O.

Poročilo smo pripravili po naročilu Infrastrukture Bled d.o.o., ki je v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur.list RS 19/2004 in št. 35/2004), ki določa: "Upravljavci so najmanj enkrat letno dolžni, na krajevno običajen način, obveščati uporabnike o zdravstveni ustreznosti pitne vode.", zakonsko obvezno pripraviti omenjeno poročilo.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj pogodbeno pomaga opravljati notranji nadzor na vodovodih, ki so v upravljanju Infrastrukture Bled d.o.o.. Upravljavac nas je pooblastil za izdelavo zgoraj omenjenega - zakonsko določenega poročila.

Vodovodi v upravljanju Infrastrukture Bled d.o.o. so sledeči: Vodovod RADOVNA BLED, vodovod GORJE-RAČNEK, vodovod BOHINJSKA BELA ŽP, vodovod BOHINJSKA BELA VAS, vodovod OBRNE in vodovod KUPLJENIK.

V skladu z zakonodajo je na vseh omenjenih vodovodih vzpostavljen NOTRANJI nadzor po načelih HACCP sistema s strani Infrastrukture Bled d.o.o.. V sklopu tega se izvaja tudi redni mesečni odvzem vzorcev za mikrobiološke in fizikalno - kemijske preiskave, katerih obseg je prav tako določen z zakonom.

Za mikrobiološko analizo je bilo v letu 2005 odvzetih 103 vzorcev vod, od katerih je bilo 6 vzorcev neustreznih. Vzrok neustreznosti je slabo izpiranje novozgrajenih delov primarnega cevovoda. Za kemijsko preiskavo je bilo odvzetih 13 vzorcev od katerih so vsi ustrezali veljavni zakonodaji.

Voda iz vodovodov: Radovna Bled, Bohinjska Bela vas, Bohinjska Bela žp, Obrne in Kupljenik je bila v letu 2005 ocenjena kot stabilna in vodni viri kvalitetni in mikrobiološko neoporečni. Pri vodi iz vodovoda Gorje-Račnek mikrobiološka kvaliteta pitne vode občasno niha, kar pomeni, da so v vodi občasno prisotne bakterije, katerih vsebnost zakon ne dopušča. V teh primerih je ZZV Kranj urgentno obvestil Infrastrukturo Bled d.o.o., ki je takoj izvedla vse predlagane ukrepe. V kolikor je potrebno tretiranje vode, Infrastruktura Bled d.o.o. obvesti uporabnike pitne vode iz omenjenih vodovodov preko radia, oziroma po drugih sredstvih javnega obveščanja.

### Zaradi navedenega so v pripravi programi sanacij in sicer:

- vzpostavitev stalne priprave pitne vode, s stalnim nadzorom iz zajetja Zmrzlek (dezinfekcija, ki pa je lahko s klornim preparatom oziroma UV),
- vzpostavitev stalne priprave pitne vode, s stalnim nadzorom iz vodovoda Gorje-Račnek (dezinfekcija, ki pa je lahko klorni preparat, UV), ali povezava z vodovodom Radovna Bled,
- zajetje Račnek naj služi kot rezervni vodni vir, distribucija vode naj bo izpeljana iz zajetja Ovčje jame.

### V letu 2005 so bila zaradi varnosti vodooskrbe izvedena redna naslednja dela in ukrepi :

- redna tedenska kontrola vodovodnih objektov in naprav, ter redno izpiranje mrtvih krakov,

- redni odvzem vzorcev na kontrolnih točkah za mikrobiološko in kemično neoporečnost,
- redno čiščenje vodovodnih objektov in okolice po načrtu HACCAP,
- izredna kontrola vodovodnih sistemov ob neurjih in sušnih obdobjih,
- pranje in izpiranje vodohranov,
- čiščenje jaškov in zasunov ter odpiranje in zapiranje,
- kontroliranje režima izvajanja vodovarstvenih pasovih,
- sanacija okvar, katerih je bilo 28 v letu 2005,
- sanirano zajetje Zmrzlek,
- saniran vodovod Kupljenik in izpostavljena stalna dezinfekcija vode,
- redno izvajanje ostalih del po programu HACCAP,
- zajetje Račnek je bil izločen iz distribucije. Prebivalstvo je bilo oskrbljeno iz zajetja Ovčje jame.

Kranj, 24.01.2006  
Številka: 17/1-2006

: Pripravil  
Franc Ribnikar dipl. san. inž.

Vodja oddelka:  
Majda Pohar dr. med. Specialist higijene.

Število izvodov in prejemniki:  
- Infrastruktura Bled: 1 izvod  
- Arhiv ZZV Kranj: 1 izvod