



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-24/87706-24/79237

Naročnik: INFRASTRUKTURA BLED D.O.O.
REČIŠKA CESTA 2
4260 Bled

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 65/2024, z dne 01.01.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Maribor, 06.08.2024

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Zatrnik, jašek na travniku za UV dezinfekcijo, pipa
Številka vzorca: 24/79237
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: INFRASTRUKTURA BLED D.O.O., REČIŠKA CESTA 2, 4260 Bled
Vzorec odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 29.07.2024 11:10
Mesto odvzema: Vodovod Zatrnik, Zatrnik, jašek na travniku za UV dezinfekcijo, pipa
Vzorec sprejel: Mitja Špacapan
Kraj in čas sprejema: Kranj, 29.07.2024 12:10

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-24/87706-24/79237-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-24/87706-24/79237-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Zatrnik, jašek na travniku za UV dezinfekcijo, pipa		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	24/79237		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode		
Vodja naloge:	Mitja Špacapan, dipl.san.inž.		
Naročnik:	INFRASTRUKTURA BLEED D.O.O., REČIŠKA CESTA 2, 4260 Bled		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 65/2024, z dne 01.01.2024		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 215575, 29.07.2024		
Mesto odvzema:	Vodovod Zatrnik, Zatrnik, jašek na travniku za UV dezinfekcijo, pipa		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila:	06.08.2024
Datum in ura:	29.07.2024 11:10	Datum in ura:	29.07.2024 12:10
Odvzel:	Mitja Špacapan, NLZOH OPKV	Sprejel:	Mitja Špacapan

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	12.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	29.07.24 29.07.24
Temperatura zraka	22 #	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	29.07.24 29.07.24
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	29.07.24 29.07.24

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Mitja Špacapan, dipl.san.inž. ob 06.08.2024 06:25

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Zatrnik, jašek na travniku za UV dezinfekcijo, pipa
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 24/79237; Lab. št.: 24/9140
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
Vodja naloge: Mitja Špacapan, dipl.san.inž.
Naročnik: INFRASTRUKTURA BLEED D.O.O., REČIŠKA CESTA 2, 4260 Bled
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 65/2024, z dne 01.01.2024
Mesto odvzema: Vodovod Zatrnik, Zatrnik, jašek na travniku za UV dezinfekcijo, pipa
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 05.08.2024
Datum in ura: 29.07.2024 11:10 **Datum in ura:** 29.07.2024 12:10
Odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV **Prevzel:** Sabina Špenko

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Cryptosporidium- oociste	ISO 15553:2006, NM	0	# v 100 L	29.07.2024 02.08.2024
Giardia - ciste	ISO 15553:2006, NM	0	# v 100 L	29.07.2024 02.08.2024
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	29.07.2024 30.07.2024
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	29.07.2024 30.07.2024
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	29.07.2024 31.07.2024
Clostridium perfringens	ISO 14189.2013, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	29.07.2024 30.07.2024
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ni najdeno	CFU/mL	29.07.2024 31.07.2024
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ni najdeno	CFU/mL	29.07.2024 01.08.2024

Kraj izvedbe preiskav:

NM - OMA Novo mesto, Mej vrti 5, Novo mesto
KR - OMA Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj

Analistik:
Katja Ružič, mag. mikrobiol.

Odgovorna oseba:
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiologinja

Elektronsko podpisal dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiologinja ob 05.08.2024 14:00:55

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.